

■耐震診断結果

建築物の名称	建築物の位置	耐震診断の方法(※1)(※2)	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果(※3)
旧県営魚の町団地(本体部)	長崎県長崎市魚の町2-18	(財)日本建築防災協会「既存壁式プレキャスト鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」及び「既存鉄筋コンクリート造建築物耐震診断基準」	Is/Iso=1.05
旧県営魚の町団地(増築部)			Is/Iso=1.38

(※1) 震度6強から7に達する程度の大規模地震に対する安全性を示す。

(※2) Z=0.8、Rt=1.0、G=1.0、U=1.0として耐震診断されている。

(※3) 大規模の地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、または崩壊する危険性が低い。